



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
Departament Ciepłownictwa

DC-WKiC.053.2.2022.PB
2168872.8412569.6823319

Warszawa, dnia 03-10-2022 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na petycję z dnia 2 czerwca 2022 r. wniesioną w sprawie „(...) o przywrócenie terminów ogrzewania budynków wielolokalowych (wielorodzinnych) wedle Zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 roku (M. P. z 1985 roku Nr 23, poz. 182) oraz zobowiązanie zarządcy budynku wielolokalowego by na decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania budynku poza okresem grzewczym, zdefiniowanym wg rozporządzenia M. P. z 1985 roku Nr 23, poz. 182, uzyskał zgodę wszystkich użytkowników lokali.”, w związku z przekonaniem Wnoszącego petycję, „(...) że w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 16, poz. 92) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 roku poz. 718) nieprecyzyjnie zdefiniowano sezon grzewczy.”, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z definicją § 2 pkt 20 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92) sezon grzewczy, to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów, natomiast § 25 tego rozporządzenia, stanowi, iż

1. Jeżeli wytwórca ciepła i przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła jako odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła parametrów i standardów jakościowych, o których mowa w § 24 pkt 1, strony umowy obowiązują następujące parametry i standardy:

1) (...)

2) (...)

3) rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej na potrzeby ogrzewania powinno nastąpić nie później niż:

a) w sezonie grzewczym - w ciągu 12 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej,

b) poza sezonem grzewczym - w ciągu 24 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej;

4) (...)

W ostatnich latach postęp techniki i technologii automatycznego sterowania węzłami cieplnymi umożliwił monitorowanie warunków pogodowych i regulowanie dostawy ciepła. Po zainstalowaniu zespołu urządzeń możliwe jest zatrzymanie dostawy ciepła, gdy temperatura zewnętrzna przekroczy zadany poziom, a włączanie dostawy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od tego poziomu. Korzystając z urządzeń automatyki pogodowej, co do zasady, to odbiorca ciepła (Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa, właściciel lub upoważniony administrator budynku) wyznacza graniczną temperaturę włączenia i odcięcia dostarczania ciepła na centralne ogrzewanie. Dzięki zastosowaniu automatyki pogodowej w węźle cieplnym, odbiorca ma możliwość oszczędnego korzystania z dostarczania ciepła.

W związku z powyższym, powrót do przepisów sprzed blisko 40 lat, które zostały wprowadzone w innych realiach technicznych urządzeń regulujących pracę węzłów cieplnych, byłby rozwiązaniem niepożądanym.