



Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Informatyzacji

DI-SO.260.4.2024.AS
2997149.11895045.9554124
Warszawa, 23-02-2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Informatyzacji
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **sprzedaż i dostawa urządzeń UPS oraz okablowania**.

Wszystkie elementy Urządzeń muszą być fabrycznie nowe (bez śladów używania), kompletne i nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy – termin dostawy należy określić w formularzu ofertowym.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny oferty będzie jej cena. Punkty zostaną wyliczone na podstawie wzoru: (najniższa oferowana cena/cena oferty badanej) * 100.

V. INFORMACJE DODATKOWE

- Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych (art. 2, ust. 1, pkt. 1 Ustawy pzp).
- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia niejasności.
- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- MKIŚ zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
- Warunki zamówienia zostały określone w załączonym wzorze umowy.
- W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawą”), Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na złączonym formularzu, na adres: zamowienia.it@klimat.gov.pl do 1 marca 2024 r. z dopiskiem DI-SO.260.4.2024.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Opis Urządzeń

1. 10 sztuk UPS: ORVALDI V3000+ sinus 2U LCD



(zdjęcie poglądowe)

Minimalne parametry techniczne urządzenia równoważnego:

- a) 3000VA/2700W
- b) Możliwość montażu w szafie rack oraz podstawki do postawienia na podłodze
- c) Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej
- d) Topologia Online
- e) Zabezpieczenia minimum: przeciwzwarcowe, przeciwprzepięciowe, przeciw przeładowaniu, termiczne
- f) Zimny start
- g) Wbudowany wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów (tryb pracy, poziom obciążenia i naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe/wyjściowe, ostrzeżenie i uszkodzenie)
- h) Słyszalny alarm (pracy bateryjnej, niskiego stanu baterii, przeciążania, uszkodzenia)
- i) Minimum 8 wyjść IEC
- j) Port USB
- k) Akumulatory 12 V/9 Ah x 6 szt
- l) Wymiary Dł x Szer x Wys (mm): 630 x 438 x 88

2. 6 sztuk UPS: CyberPower UPS Value Pro



(zdjęcia poglądowe)

Minimalne parametry techniczne urządzenia równoważnego:

- a) Min 1600VA/960W
- b) Zabezpieczenia minimum: przeciwzwarcowe, przeciwprzepięciowe, przeciw przeładowaniu, termiczne
- c) Topologia Line-Interactive
- d) Obudowa typu tower
- e) Szerokość max 120 mm
- f) Minimum 5 gniazd French/Belgian
- g) Port USB
- h) Zimny start
- i) Zabezpieczenie linii LAN (RJ45)
- j) Zabezpieczenie linii tel. (RJ11)
- k) Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- l) Alarmy dźwiękowe
- m) Wbudowany wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów
- n) Wymiary Dł x Szer x Wys (mm): 355 x 100 x 281
- o) Waga max 10,5 kg

3. 40 szt. przedłużacz kabla zasilającego złącza C14/C15 długość 2m



(zdjęcie poglądowe)

Minimalne parametry techniczne urządzenia równoważnego:

- a) 1 złącze męskie IEC C14
- b) 1 złącze żeńskie wtyk prosty IEC C15
- c) Długość kabla min. 2,0 m
- d) Typ izolacji PVC
- e) Przekrój żyły $3 \times 1,0 \text{ mm}^2$
- f) Prąd pracy max. 10A

Załączniki do zapytania:

- 1. Formularz ofertowy
- 2. Wzór umowy
- 3. Klauzula informacyjna

Z wyrazami szacunku

Grażyna Kuśmirek
Zastępca Dyrektora
Departament Informatyzacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/