

UWAGI:
1. Rozdzielnica R–5A istniejąca
2. Projektowane aparaty zabezpieczające obwód zasilania dźwigu zainstalować na tablicy montażowej w rozdzielnicy.

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY DŹWIGU ZEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU MINISTERSTWA ŚRODOWISKA	
branża: instalacje elektryczne	
obiekt:	BUDYNEK MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa, dz. nr 88 obręb 2-01-05
inwestor::	SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa
rysunek:	Schemat zasilania tablicy dźwigu TD
projektant	podpis
mgr inż. Emil Pustoła upr. nr Wa-48/01	
Warszawa - 29.11.2017 Skala: -	Rys.nr E1