TRASA KABLA ZASILAJĄCEGO Z RG

TRASA KABLI WLZ Z TP

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA DLA AGREGATU Z ZABEZPIECZENIEM

TRASA KABLI DO AGREGATU PRZEJEZDNEGO

KABLE UKŁADANE W KANALE KABLOWYM

W KANALE KABLOWYM UŁOŻYĆ BEDNARKĘ 40/6

SZYNA WYRÓWNAWCZA

TRASA KABLI DO SZAF

PPWP UPS

PPWP UPS

TRASA KABLI DO UPS

SZYNA WYRÓWNAWCZA

POŁĄCZONA BEDNARKĄ Z RG

sansec_	Opracował	Norbert Górzyński nr UPRAWNIEŃ	Podpis Signature
SANSEC Poland S.A 00-493 Warszawa ul. Prusa 2	Projektował	Marcin Zieliński MAZ/0436/POOE/06	Podpis Signature
	Sprawdził	Ireneusz Kuźmiuk LUB/0145/POOE/10	Podpis Signature
Objekt Location: WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ADAPTACJI POMIECZEŃ NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE	Inwestor Investor: Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa		
Forma: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA		
Tytuł Title: TRASY KABLOWE RZUT SERWEROWNI			
Skala Scale	No Nr: 012/17-BPTC	Rev Rew: rev 5.4	Data Date: 10.03.2017
			Rysunek Drawing: PBW-EL-15