




 B1	Butla 227l z 212,6kg Novec-1230
 B2	Butla 24l z 21,2kg Novec-1230
	Rura Średnica z wymiarami
 110xx	Dysza wyrzutowa
 3	Punkty charakterystyczne z obliczeń
	Pułapka na zanieczyszczenia

	Dysza wyzwalająca			
System z butlą	Nr:	DN	Typ	Wiercenie
B1	11008	40	360°	28,7
	11010	40	360°	28,7
B2	11008	15	360°	7,3
	11010	15	360°	7,3

SYSTEM GASZENIA GAZEM

 Twój partner w IT		Opracował		Podpis Signature					
SANSEC Poland S.A 00-493 Warszawa ul. Prusa 2		Projektował		Dorota Jasińska WKP/0379/PWOS/11		Podpis Signature			
		Sprawdził		Anastazja Biegańska WKP/0375/PWOS/11		Podpis Signature			
Objekt Location WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ADAPTACJI POMIĘCZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE		Inwestor Investor		Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa					
Forma Form PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		Branża Branch SANITARNA							
Tytuł Title AKSONOMETRIA									
Skala Scale -		Nr No 012/17-BPTC		Rev Rev rev 5.4		Data Date 21.03.2017		Rysunek Drawing PBW-SAN-07	