należy wykonac w posadzce połaczenie do kanału kablowego z korytarza

podłoga systemowa 60/60 podniesiona zlicowana z poziomem pom obsługi

podłoga podniesiona 35cm

wygrodzenie z siatki

przełacznica TEL

ścianę 12 zastapić scianą murowaną Silka Tempo 15 cm pod ścianę wykonać posadzkę grubości 10 cm zbrojona siatką z drutu fi 12 co 15 cm

wydzielenie z siatki stalowej

zamurowac otwry okienne Silka Tempo 6 cm

szyby oklejone folia lustrzana + matowa krata + wełna 6 cm

roleta p.poż

butle SUG

wykonać nowy otwór drzwiowy i nowe nadproże N2

wykonać nowe nadproże N1

NR 6	POKÓJ BIUROWY
panele	28.1m ^{2}

UWAGA; WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE

SANSEC Poland S.A 00-493 Warszawa ul. Prusa 2	Opracował	Norbert Górzyński nr UPRAWNIEŃ	Podpis Signature
	Projektował	Marta Siodłak MAZ/0436/POOE/06	Podpis Signature
	Projektował	Łukasz Wójcicki MAZ/0225/PWBKb/15	Podpis Signature
Objekt Location: WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ADAPTACJI POMIECZEŃ NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE		Inwestor Investor: Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa	
Formo: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		Branża: ARCHITEKTONICZNA	
Tytuł Title: ARANŻACJA SERWEROWNI			
Skala Scale:	ARCHITEKTONICZNA	Data Date: 10.09.2017	Rysunek Drawing: PBW-ARC-05