



NR 4	POKÓJ BIUROWY
Kleпка	20,8m ²

NR 4b	SERWEROWNIA
Kleпка	70.3m ²

LEGENDA:

- Ⓣ CZUJNIK TEMPERATURY 0-10V
- Ⓚ CZUJNIK KONTRAKCYONOWY ON/OFF
- Ⓩ CZUJNIK ZALANIA 0-10V
- Ⓦ CZUJNIK WILGOTNOŚCI 0-10V

sansec		Opisany		Northert Górzyński		Data	
SANSEC Poland S.A		nr UPRAMNIEN		nr UPRAMNIEN		Data	
00-493 Warszawa ul. Piłsud 2		Projektant		Marcin Ziemiński		Data	
		Sprawdz		MAZ/0436/PODE/06		Data	
		Sprawdz		Trenisz Kuzniuk		Data	
		LUB/0145/PODE/10		Data		Data	
Wielobranowa dokumentacja projektowa		Inwestor		Ministerstwo Środowiska		Data	
Adaptacji powstającej na potrzeby Serwerowni Teleinformatycznej		Inwestor		Ministerstwo Środowiska		Data	
Ministerstwa Środowiska w Warszawie		Inwestor		Ministerstwo Środowiska		Data	
Forma		Branża		Branża		Data	
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		TELETECHNICZNA		TELETECHNICZNA		Data	
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW BMS		Data		Data		Data	
Scale		Rev		Rev		Rev	
012/17-BPTC		10.09.2017		PBW-TT-03		PBW-TT-03	