



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot.: Roboty remontowo-budowlane w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający – Ministerstwo Środowiska informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego, udzielone na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przedstawiono poniżej.

Pytanie

W przedmiarach jest informacja o montażu opraw oświetleniowych, żarówek, zamków do czytnika kart, ale nie ma określonych konkretnie modeli ani ich parametrów. Proszę o wytyczne.

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy oświetleniowe rastrowe nasufitowe 4 x 18W, czytnik kart HID AS-905.

Z uwagi na wystarczający czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w przygotowywanej ofercie, termin składania/otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zastępca Dyrektora
Biura Dyrekcji Generalnego

Michał Milewski