TR
Warszawa Wawelska

PPWP ISTNIJACY ZLOKALIZOWANY PRZY WEJSCIU GŁÓWNYM

EPO PROJEKTOWANY ZLOKALIZOWANY W PORTIERNI

RG SEKCJA A
200,0 kVA

RG SEKCJA B
200,0 kVA

AGREGAT POZA ZAKRESEM DOSTAWY

5*NHXH 1*240

G 250,0 kVA

OKABLOWANIE
POZA SERWEROWNIĄ

5*NHXH 1*150

5*NHXH 1*150

UKŁAD SZR
200,0 kVA

UKŁAD SZR
200,0 kVA

klimatyzacja 1/1 jednostka zew.
klimatyzacja 2/1 jednostka zew.
klimatyzacja 3/1 jednostka zew.
klimatyzacja 4/1 jednostka zew.

R-KLIM 2

NHXH 5*50

5*NHXH 1*150

5*NHXH 1*150

NHXH 5*50

R-KLIM 2

klimatyzacja 1/2 jednostka zew.
klimatyzacja 2/2 jednostka zew.
klimatyzacja 3/2 jednostka zew.
klimatyzacja 4/2 jednostka zew.

szyna wyrównawcza w pom UPS

do otoku budynku Fe 4*40

analizator sieci RG-UPS A 150,0 kVA

RG-UPS B 150,0 kVA analizator sieci

EPO

5*NHXH 1*120

5*NHXH 1*120

BAT 10min

UPS 125 kVA

by pass UPS

UPS 125 kVA

BAT 10min

3*5*NHXH 1*120

3*5*NHXH 1*120

5*NHXH 1*35

5*NHXH 1*35

5*NHXH 1*25

5*NHXH 1*25

HTKSH 1*2*1

HTKSH 1*2*1

EPO

5*NHXH 1*35

5*NHXH 1*35

POWER SWITCH

POWER SWITCH

5*NHXH 1*150

5*NHXH 1*150

5*NHXH 1*35

5*NHXH 1*35

R-UPS 3 30,0 kVA

R-UPS 3 30,0 kVA

R-UPS 1 analizator sieci 125,0 kVA

R-UPS 2 analizator sieci 125,0 kVA

EPO

EPO

30,0 kVA

30,0 kVA

POMIESZCZENIE 184

OKABLOWANIE
POZA SERWEROWNIĄ

YDY 5*10
YDY 5*6
YDY 5*6
YDY 5*6
YDY 5*6
YDY 5*6
YDY 5*16
YDY 5*6

YDY 5*16
YDY 5*16
YDY 5*10
YDY 5*10
YDY 5*6
YDY 5*10
YDY 5*6
YDY 5*10

YDY 5*10
YDY 5*16
YDY 5*25
YDY 5*16

48*NHXH 3*4

SZAFA SERWEROWA 01
SZAFA SERWEROWA 02
SZAFA SERWEROWA 03
SZAFA SERWEROWA 04
SZAFA SERWEROWA 05
SZAFA SERWEROWA 06
SZAFA SERWEROWA 07
SZAFA SERWEROWA 08
SZAFA SERWEROWA 09
SZAFA SERWEROWA 10
SZAFA SERWEROWA 11
SZAFA SERWEROWA 12

REZERWA

klimatyzacja 1/1
klimatyzacja 2/1
klimatyzacja 3/1

klimatyzacja 1/2
klimatyzacja 2/2
klimatyzacja 3/2

TP-21 p.502
TP-18 p.412
TP-13 p.310
TP-08 p.212
TP-03 p.112

TP-19 p.430
TP-14 p.326
TP-09 p.236
TP-04 p.132

TP-20 p.437
TP-15 p.339
TP-10 p.247
TP-05 p.147
TP-01 p.04a

TP-16 p.364
TP-11 p.261h
TP-06 p.170
TP-02 p.015

TP-17 p.386
TP-12 p.280
TP-07 p.192
TP-22 p.031

OBWODY GNIAZD GWARANTOWANYCH

PROJEKTOWANA SERWEROWNIA

sansec

SANSEC Poland S.A
00-493 Warszawa ul. Prusa 2

Opracował: Norbert Górzyński nr UPRAWNIEŃ
Projektował: Marcin Ziemiński MAZ/0436/P00E/06
Sprawdził: Ireneusz Kuźmiuk LUB/0145/P00E/10

Obiekt / Location: WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ADAPTACJI POMIECZEŃ NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

Inwestor / Investor: Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Forma: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł / Title: SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

Skala / Scale:

Nr: 012/17-BPTC

Rev: rev II.1

Data / Date: 10.09.2017

Rysunek / Drawing: PBW-EL-01